



**ПАСПОРТ ДОСТУПНОСТИ № 6/н**  
**объекта и услуг для инвалидов и других маломобильных групп населения**

**1. Общие сведения об объекте (краткая характеристика объекта)**

1.1. Наименование отрасли (сферы деятельности): объект образования

*(указывается: объект здравоохранения; объект образования; объект социальной защиты населения; объект физической культуры и спорта; объект культуры и туризма; объект информации и связи; объект транспорта и дорожно-транспортной инфраструктуры; объект жилого фонда; объект потребительского рынка и сферы услуг; объект службы занятости и места приложения труда; административный объект; иное)*

1.2. Адрес объекта 183038, г.Мурманск, ул. Карла Либкнехта, 18а

1.3. Сведения о размещении объекта:

- отдельно стоящее здание 4-х этажное, 3 900,5 кв.м  
- часть здания

- наличие прилегающего земельного участка (да, нет); - 6 732 кв.м

1.4. Год постройки здания 1958г, капитального ремонта/реконструкции нет

*проектная документация на (вид работы) \_\_\_\_\_ утверждена / прошла экспертизу в срок \_\_\_\_\_*

1.5. Дата предстоящих плановых работ: капитальный ремонт \_\_\_\_\_; реконструкция \_\_\_\_\_;  
*строительство нового здания \_\_\_\_\_; иное \_\_\_\_\_*

**сведения об организации, расположенной на объекте**

1.6. Название организации (учреждения) – полное и краткое наименование (*согласно Уставу*)

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение г.Мурманска «Средняя общеобразовательная школа №34» (МБОУ г. Мурманска СОШ №34)

1.7. Юридический адрес организации (учреждения) 183038, г.Мурманск, ул.Карла Либкнехта, 18а.

1.8. Основание для пользования объектом - оперативное управление

1.9. Форма собственности - государственная

1.10. Территориальная принадлежность - муниципальная

1.11. Вышестоящая организация (*наименование*) комитет по образованию администрации города Мурманска

1.12. Адрес вышестоящей организации, координаты для связи – 183038 г. Мурманск, пр. Ленина, д. 51, тел. (8152) 402-670 факс (8152) 402-666

**2. Характеристика деятельности организации на объекте**

*(краткая характеристика предоставляемых услуг)*

2.1. Вид (или тип) объекта (*согласно отраслевой классификации и Уставу*): общеобразовательное учреждение

2.2. Виды оказываемых услуг (виды деятельности, согласно Уставу) общеобразовательная деятельность по образовательным программам (основным и дополнительным)

2.3. Форма оказания услуг: (на объекте, в том числе с проживанием; на дому; дистанционно; иное)

2.4. Категории обслуживаемого населения по возрасту: (дети; граждане трудоспособного возраста; граждане пожилого возраста; все возрастные категории) несовершеннолетние

2.5. Категории обслуживаемых инвалидов: (К, О-н, О-в, С-п, С-ч, Г-п, Г-ч, У) / нет<sup>1</sup>

2.6. Участие в исполнении ИПРА инвалида / ребенка-инвалида (да, нет)

**3. Состояние доступности объекта и услуг**

### 3.1. Путь следования к объекту пассажирским транспортом

(описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта)

С Ленинского округа: Троллейбусом № 2,3,4, доехать до остановки ул. Челюскинцев, через два регулируемых пешеходных перехода дойти до школы, либо, перейти через один регулируемый пешеходный переход, и один нерегулируемый по зебре, 200-300 метров до школы.

С Первомайского района: Троллейбусом № 6, 3, доехать до остановки ул. Карла Либкнехта (магазин «Очки»), по ходу троллейбуса, пройти 200 метров (школа на стороне троллейбусной остановки). Троллейбусом № 2, 4, до остановки ул. Челюскинцев, 100-200 метров без пешеходного перехода (школа на стороне троллейбусной остановки). Наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту - **нет**

Наличие специального транспортного обслуживания (социальное такси) - **нет**

Необходимые организационные решения: установить соответствующие дорожные знаки, звуковая сигнализация.

### 3.2. Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

3.2.1 Расстояние до объекта от остановки транспорта **200-300 м**

3.2.2 Время движения (пешком) **4-8 мин**

3.2.3 Наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути - **да**

3.2.4 Перекрестки: **да**

3.2.5 Информация на пути следования к объекту: **нет**

3.2.6 Перепады высоты на пути: **нет.**

Их обустройство для инвалидов на коляске: **нет**

3.2.7 Обеспечена индивидуальная мобильность инвалидам (К, О-н, О-в, С-п, С-ч, Г-п, Г-ч, У)- **нет**

3.2.8 Организовано сопровождение на пути движения инвалидам (К, О-н, О-в, С-п, С-ч, Г-п, Г-ч, У) - **нет**

Необходимые организационные решения организовать размещение тактильной информации на пути движения от остановки (обращение к администрации округа)

### 3.3. Организация доступности объекта и услуг для инвалидов – форма обслуживания

Категория инвалидов	Форма обслуживания - способ предоставления услуг инвалидам – (отметить выбранный способ знаком плюс +)				
	На объекте – по варианту:		На дому	Дистанционно	Не организовано
	«А»*	«Б»**			
К (передвигающиеся на креслах-колясках)			+		
О-н (поражение нижних конечностей)			+		
О-в (поражение верхних конечностей)		+			
С-п (полное нарушение зрения – слепота)					+
С-ч (частичное нарушение зрения)		+			
Г-п (полное нарушение слуха – глухота)					+
Г-ч (частичное нарушение слуха)		+			
У (нарушения умственного развития)		+			
<b>Все категории инвалидов***</b>					

\* - вариант «А» - универсальный проект - доступность для инвалидов любого места в здании, а именно – общих путей движения и мест обслуживания – не менее 5% общего числа таких мест, предназначенных для обслуживания (но не менее одного)

\*\* - вариант «Б» - разумное приспособление - при невозможности доступного оборудования всего здания выделение в уровне входа специальных помещений, зон или блоков, приспособленных для обслуживания инвалидов, с обеспечением всех видов услуг, имеющихся в данном здании

\*\*\* - заполняется только в случае, если способ единый для всех категорий

Примечание: если для какой-то категории МГН организовано несколько форм обслуживания, то все они отмечаются в соответствующих графах знаком плюс (+)

### 3.4. Доступность структурно-функциональных зон объекта на «27» декабря 2018 г.\*

№№ п/п	Основные структурно-функциональные зоны**	Состояние доступности, в том числе для основных категорий инвалидов***								
		К	О-н	О-в	С-п	С-ч	Г-п	Г-ч	У	
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	ВН Д	ВН Д	ВН Д	ВН Д	ВН Д	ВН Д	ВН Д	ВН Д	
2	Вход (входы) в здание	ВН Д	ВН Д	ВН Д	ВН Д	ВН Д	ВН Д	ВН Д	ВН Д	ВН Д
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	ВН Д	ВН Д	ВН Д	ВН Д	ВН Д	ВН Д	ВН Д	ВН Д	ВН Д
4	Зона целевого назначения (целевого посещения объекта)	ВН Д	ВН Д	ВН Д	ВН Д	ВН Д	ВН Д	ВН Д	ВН Д	ВН Д
5	Санитарно-гигиенические помещения	ВН Д	ВН Д	ВН Д	ВН Д	ВН Д	ВН Д	ВН Д	ВН Д	ВН Д
6	Система информации и связи (на всех зонах)	ВН Д	ВН Д	ВН Д	ВН Д	ВН Д	ВН Д	ВН Д	ВН Д	ВН Д
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	ВН Д	ВН Д	ВН Д	ВН Д	ВН Д	ВН Д	ВН Д	ВН Д	ВН Д

\* - указывается дата обследования, соответствующая приложению 1к Паспорту доступности «Результаты обследования на предмет доступности объекта и услуг для инвалидов и других МГН»; при повторном обследовании делается Вкладыш к Паспорту доступности и указывается дата повторной оценки по настоящему пункту

\*\* - если зона отсутствует или не закреплена за организацией, расположенной на объекте, в соответствующей строке делается отметка (запись) об этом

\*\*\* - указывается по каждой зоне доступность ее для каждой из 8 категорий инвалидов и других МГН:

- ДП - доступно полностью (барьеры отсутствуют, требования нормативно-технических документов выполнены);
- ДУ-им - доступно условно с обеспечением индивидуальной мобильности техническими решениями (отклонения от нормативно-технических документов согласованы с представителем общественного объединения инвалидов);
- ДУ-пп - доступно условно с помощью персонала (согласовано с общественным объединением инвалидов);
- ВНД - временно недоступно (имеются существенные барьеры, на момент обследования не устранены)

### 3.5. Состояние доступности объекта и услуг (итоговое заключение) на «27» декабря 2018 г.\*

Категория инвалидов	К	О-н	О-в	С-п	С-ч	Г-п	Г-ч	У	Все категории**
Состояние доступности на момент обследования***	ВНД	ВНД	ВНД	ВНД	ВНД	ВНД	ВНД	ВНД	ВНД
Ожидаемое состояние доступности объекта и услуг после выполнения работ:									
1 этапа (неотложных работ)	ДУ- пп	ДУ- пп	ДУ- пп	ДУ- пп	ДУ- пп	ДУ- пп	ДУ- пп	ДУ- пп	ДУ-пп
2 этапа (отложенных работ)	ДУ- пп	ДУ- пп	ДУ- пп	ДУ- пп	ДУ- пп	ДУ- пп	ДУ- пп	ДУ- пп	ДУ-пп
3 этапа (итоговых работ)	ДЧ	ДЧ	ДЧ	ДЧ	ДЧ	ДЧ	ДЧ	ДЧ	ДЧ

\* - аналогично пункту 3.4 (см.)

\*\* - заполняется только в случае, если по всем категориям единая оценка

\*\*\* - в этой строке указывается решение о состоянии доступности объекта и предоставляемых услуг для соответствующих категорий инвалидов: ДП - доступно полностью; ДЧ - доступно частично; ДУ-им - доступно условно с обеспечением индивидуальной мобильности; ДУ-пп - доступно условно с помощью персонала на объекте; ДУ-дом - доступно условно с предоставлением услуг на дому(ином месте пребывания инвалида); ДУ-дистант - доступно условно с предоставлением услуг дистанционно; ВНД - временно недоступно

Примечание: Информация о состоянии доступности объекта и услуг на момент обследования отражается на сайте организации на карте доступности «Жить вместе»

### 3.6. Объект является приоритетным (да, нет).

Указать, когда включен в реестр приоритетных объектов



ормативно-технических документов в проектировании и строительстве									
.2.1 По варианту «А»									
.2.2 По варианту «Б»	ДУ-пп			+		+			+
рок завершения 2 этапа, контроля его исполнения и актуализации информации на сайте организации и карте доступности <u>до 29 декабря 2024 года</u>									
<b>этап(итоговые мероприятия)</b>									
.1 Обеспечение доступа к месту предоставления услуги на объекте путемказания работниками организаций помощи согласованием с ООИ									
.2 Создание условий для беспрепятственного доступа инвалидов к объекту и предоставляемым в нем услугам									
.1 По варианту «А»									
.2 По варианту «Б»	ДЧ	+	+	+	+	+	+	+	+
рок завершения 3 этапа, контроля его исполнения и актуализации информации на сайте организации и карте доступности <u>до 29 декабря 2030 года</u>									

\*- подробно мероприятия представлены в «дорожной карте объекта» от «07» июля 2015г.

**4.2. Для принятия решения о выполнении работ на объекте требуется / не требуется:**

- согласование работ с надзорными органами (в сфере проектирования и строительства, архитектуры, охраны памятников, другое) - нет
- техническая экспертиза - да
- разработка проектно-сметной документации - да
- согласование с вышестоящей организацией - да
- заключение дополнительного соглашения с арендодателем \_\_\_\_\_
- рассмотрение на \_\_\_\_\_  
(наименование координирующего органа в сфере обеспечения доступной среды для инвалидов)
- иное \_\_\_\_\_

**4.3. Работы, требующие обязательного согласования с представителем общественного объединения инвалидов:**

Согласованы без замечаний	Дата « 28 » декабря 20 18 г.
Согласованы с замечаниями и предложениями (прилагаются к «дорожной карте» объекта)	Дата « ____ » _____ 20 ____ г.
Замечания устранены	Дата « ____ » _____ 20 ____ г.
Не согласованы. Необходимо согласовать до	Дата « ____ » _____ 20 ____ г.

**5. Особые отметки**

**Информация о доступности объекта и предоставляемых услуг размещена на:**

- Сайте организации – [school34murmansk@mail.ru](mailto:school34murmansk@mail.ru)
- Карте доступности - [minsoc.gov-murman.ru](http://minsoc.gov-murman.ru)

**ПРИЛОЖЕНИЯ к Паспорту доступности объекта и услуг:**

1. Результаты обследования на предмет доступности объекта и услуг от декабря 2018 года
2. План мероприятий по поэтапному повышению уровня доступности для инвалидов объекта и предоставляемых услуг («дорожная карта») от 07 июля 2015 года
3. Маршрут (схема) движения инвалидов и других МГН на объекте –
4. Фотографии (структурно-функциональных зон и элементов объекта) – 37 штук

5. Материалы уполномоченных организаций по осуществлению контроля и надзора

*Наименование документа и выдавшей его организации, дата*

6. Материалы (заключения) иных организаций по вопросам доступности объекта и услуг

*(сертификаты системы добровольной сертификации, документы общественного контроля и проч.)*

7. Другое

*(например, Вкладыш в Паспорт доступности – при повторном обследовании, в т.ч. контрольном)*

**Комиссия, проводившая обследование и составление Паспорта доступности**

Председатель

  
Подпись

Климова И.А. заместитель директора по АХР

*ФИО, должность*

Члены комиссии:

  
Подпись

Садловская А.С. заместитель директора по УЧ

*ФИО, должность*

Низамутдинова М.Е. документовед

*ФИО, должность*

**Результаты обследования на предмет доступности объекта и услуг для инвалидов и других маломобильных групп населения**  
**МБОУ г. Мурманска СОШ № 34**  
*Наименование объекта и организации*  
**г. Мурманск, улица Карла Либкнехта, 18а**  
*Адрес*

№ п/п	Структурно-функциональные зоны и элементы	Значимые барьеры для инвалидов и других МГН* (физические, информационные, организационные)	Предложения по созданию условий доступности объекта и услуг (до реконструкции / капитального ремонта):		Состояние доступности соответствующей зоны		
			Неотложные мероприятия (1 этап)	Отложенные мероприятия (2 этап)	на момент обследования	после 1-го этапа	после 2-го этапа
1.	<b>Территория, прилегающая к зданию</b>  - Вход (входы) на территорию - Путь (пути) движения на территории - Лестница (наружная) - Пандус (наружный) - Автостоянка и парковка	1.1 Отсутствует информация об ОСИ на въезде на территорию  1.2 Отсутствует тактильная информация на путях движения о направлении к входу в здание (С-п)  1.3 Отсутствуют выделенные парковочные места для инвалидов	1.1 Установить информацию об ОСИ на въезде на территорию  1.2 Организовать сопровождение инвалидов персоналом учреждения	1.1 Выделить и обозначить не менее 5% парковочных мест для инвалидов (не менее 1 места при наличии придомовой территории) 1.2. Установить при входе на территорию кнопку вызова персонала для помощи.	К- ВНД О-н- ВНД О-в - ВНД С-п- ВНД С-ч- ВНД Г-п - ВНД Г-ч- ВНД У- ВНД	К- ДУ-пп О-н- ДУ-пп О-в - ДУ-пп С-п- ДУ-пп С-ч- ДУ-пп Г-п - ДУ-пп Г-ч- ДУ-пп У- ДУ-пп	К- ДУ-пп О-н- ДУ-пп О-в - ДУ-пп С-п- ДУ-пп С-ч- ДУ-пп Г-п - ДУ-пп Г-ч- ДУ-пп У- ДУ-пп
2.	<b>Вход в здание</b>  - Лестница (наружная) - Пандус (наружный) - Входная площадка (перед дверью) - Дверь (входная) - Тамбур	2.1 Отсутствие нормативной информации об ОСИ (С-п, С-ч) 2.2 Очень высокое (крутое 55°С) крыльцо, высокие подступы на ступеньках (К, О-н, С-п,) ) 2.3 Пандус складной, отсутствие нормативных поручней (К, О-н) 2.4 Отсутствуют тактильные указатели, выполняющие предупреждающую функцию (С-п)	2.1 Организовать сопровождение инвалидов на креслах-колясках, с патологией нижних конечностей и с нарушением зрения	2.1 Установить информацию об ОСИ.	К- ВНД О-н- ВНД О-в - ВНД С-п- ВНД С-ч- ВНД Г-п - ВНД Г-ч- ВНД У- ВНД	К- ДУ-пп О-н- ДУ-пп О-в - ДУ-пп С-п- ДУ-пп С-ч- ДУ-пп Г-п - ДУ-пп Г-ч- ДУ-пп У- ДУ-пп	К- ДУ-пп О-н- ДУ-пп О-в - ДУ-пп С-п- ДУ-пп С-ч- ДУ-пп Г-п - ДУ-пп Г-ч- ДУ-пп У- ДУ-пп

3.	<p><b>Пути движения внутри здания</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Коридор (вестибюль, зона ожидания, галерея, балкон)</li> <li>- Лестница (внутри здания)</li> <li>- Пандус (внутри здания)</li> <li>- Лифт пассажирский (или подъемник)</li> <li>- Дверь</li> <li>- Пути эвакуации (в т.ч. зоны безопасности)</li> </ul>	<p>3.1 Лестница не дублируется пандусами.</p> <p>3.2 Отсутствуют тактильные направляющие и предупреждающие указатели для инвалидов по зрению (С-п)</p> <p>3.3 Отсутствует информация о направлении пути движения к местам целевого назначения и туалетам</p> <p>3.4 дверные проемы не соответствуют нормативным требованиям, отсутствие нормативных поручней (К, О-н)</p>	<p>3.1 Организовать информацию о направлении пути движения к местам целевого назначения и туалетам</p>	<p>3.1 Установить тактильную мнемосхему в вестибюле здания.</p>	<p>К- ВНД О-н- ВНД О-в - ВНД С-п- ВНД С-ч- ВНД Г-п - ВНД Г-ч- ВНД У- ВНД</p>	<p>К- ДУ-пп О-н- ДУ-пп О-в - ДУ-пп С-п- ДУ-пп С-ч- ДУ-пп Г-п - ДУ-пп Г-ч- ДУ-пп У- ДУ-пп</p>	<p>К- ДУ-пп О-н- ДУ-пп О-в - ДУ-пп С-п- ДУ-пп С-ч- ДУ-пп Г-п - ДУ-пп Г-ч- ДУ-пп У- ДУ-пп</p>
4.	<p><b>Зоны целевого назначения здания</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Кабинетная форма обслуживания</li> <li>- Зальная форма обслуживания</li> <li>- Прилавочная форма обслуживания</li> <li>- Форма обслуживания с перемещением по маршруту</li> <li>- Кабина индивидуального обслуживания</li> </ul> <p><b>Жилые помещения</b></p> <p><b>Места приложения труда</b></p>	<p>4.1 Отсутствует тактильная информация для инвалидов по зрению (С-п)</p> <p>4.2 при оказании услуг не организован сурдоперевод (Г-п)</p> <p>4.3 Отсутствует индукционная система (Г-ч)</p>	<p>4.1 Организовать сопровождение инвалидов.</p>	<p>4.1 Организовать размещение инвалидов с нарушением слуха рядом с источником звука после реконструкции здания</p>	<p>К- ВНД О-н- ВНД О-в - ВНД С-п- ВНД С-ч- ВНД Г-п - ВНД Г-ч- ВНД У- ВНД</p>	<p>К- ДУ-пп О-н- ДУ-пп О-в - ДУ-пп С-п- ДУ-пп С-ч- ДУ-пп Г-п - ДУ-пп Г-ч- ДУ-пп У- ДУ-пп</p>	<p>К- ДУ-пп О-н- ДУ-пп О-в - ДУ-пп С-п- ДУ-пп С-ч- ДУ-пп Г-п - ДУ-пп Г-ч- ДУ-пп У- ДУ-пп</p>



	<p><b>помещения</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Туалетная комната</li> <li>- Душевая/ ванная комната</li> <li>- Бытовая комната (гардеробная)</li> </ul>	<p>5.2 Разместить информацию о туалете со стороны дверной ручки</p> <p>5.3 Отсутствуют крючки для костылей и тростей, поручень для унитаза</p> <p>5.4 дверные проемы не соответствуют нормативным требованиям, отсутствие нормативных поручней (К, О-н)</p>	<p>5.1 Установить информацию рядом с входом о контактном номере сотрудника, который может открыть туалет.</p>	<p>5.1 Установить кнопку вызова персонала в туалетной кабинке при реконструкции здания.</p>	<p>К- ВНД О-н- ВНД О-в - ВНД С-п- ВНД С-ч- ВНД Г-п - ВНД Г-ч- ВНД У- ВНД</p>	<p>К- ДУ-пп О-н- ДУ-пп О-в - ДУ-пп С-п- ДУ-пп С-ч- ДУ-пп Г-п - ДУ-пп Г-ч- ДУ-пп У- ДУ-пп</p>	<p>К- ДУ-пп О-н- ДУ-пп О-в - ДУ-пп С-п- ДУ-пп С-ч- ДУ-пп Г-п - ДУ-пп Г-ч- ДУ-пп У- ДУ-пп</p>
6.	<p><b>Система информации на объекте</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- комплексность</li> <li>- единообразие и непрерывность</li> <li>- оповещение о чрезвычайных ситуациях</li> </ul> <p><b>Сайт организации</b></p>	<p>6.1 Нарушение нормативных требований к размещению визуальной информации, отсутствие информации на ясном языке (Все)</p> <p>6.2 Система оповещения о чрезвычайных ситуациях и эвакуации не учитывает особенности восприятия отдельных категорий инвалидов (Г-п, Г-ч)</p> <p>6.3 Отсутствие дублирования информации тактильными средствами (С-п)</p>	<p>6.1 Организовать размещение комплексной системы информации на всех зонах объекта</p> <p>6.2 Разместить на сайте сведения об организации доступности учреждения и оказываемых услуг для инвалидов и других МГН</p>	<p>6.1 Обеспечить систему оповещения о чрезвычайных ситуациях и эвакуации с учётом особенностей восприятия отдельных категорий инвалидов при реконструкции здания.</p>	<p>К- ВНД О-н- ВНД О-в - ВНД С-п- ВНД С-ч- ВНД Г-п - ВНД Г-ч- ВНД У- ВНД</p>	<p>К- ДУ-пп О-н- ДУ-пп О-в - ДУ-пп С-п- ДУ-пп С-ч- ДУ-пп Г-п - ДУ-пп Г-ч- ДУ-пп У- ДУ-пп</p>	<p>К- ДУ-пп О-н- ДУ-пп О-в - ДУ-пп С-п- ДУ-пп С-ч- ДУ-пп Г-п - ДУ-пп Г-ч- ДУ-пп У- ДУ-пп</p>
7.	<p><b>Пути движения к объекту от остановки</b></p>	<p>7.1 Отсутствует тактильная информация для инвалидов по зрению (С-п)</p>			<p>К- ВНД О-н- ВНД О-в - ВНД С-п- ВНД С-ч- ВНД Г-п - ВНД Г-ч- ВНД У- ВНД</p>	<p>К- ДУ-пп О-н- ДУ-пп О-в - ДУ-пп С-п- ДУ-пп С-ч- ДУ-пп Г-п - ДУ-пп Г-ч- ДУ-пп У- ДУ-пп</p>	<p>К- ДУ-пп О-н- ДУ-пп О-в - ДУ-пп С-п- ДУ-пп С-ч- ДУ-пп Г-п - ДУ-пп Г-ч- ДУ-пп У- ДУ-пп</p>

\* - заполняется с учетом приложения 5 к Методике

Состояние доступности объекта и услуг для инвалидов и др. МГН	К	О-н	О-в	С-п	С-ч	Г-п	Г-ч	У
- на момент обследования	ВДН	ВДН	ВДН	ВНД	ВДН	ВНД	ВДН	ВДН

- после неотложных мероприятий (1-го этапа работ)	ДУ-пп	ДУ-пп	ДУ-пп	ДУ-пп	ДУ-пп	ДУ-пп	ДУ-пп	ДУ-пп
- после отложенных мероприятий (2-го этапа работ)	ДУ-пп	ДУ-пп	ДУ-пп	ДУ-пп	ДУ-пп	ДУ-пп	ДУ-пп	ДУ-пп
- после капитального ремонта / реконструкции (3-го этапа работ)	ДЧ	ДЧ	ДЧ	ДЧ	ДЧ	ДЧ	ДЧ	ДЧ

Приложение 2  
к Паспорту доступности объекта и услуг № б/н.  
Дата формирования « 28 » декабря 2018 г.

СОГЛАСОВАНО

Председатель комитета по образованию  
администрации г. Мурманска  
(Андрианов В.Г.)  
« 29 » декабря 2018 г.

УТВЕРЖДАЮ

Руководитель организации Директор  
(И.Л.Калинина)  
« 28 » декабря 2018 г.

**План мероприятий по поэтапному повышению уровня доступности для инвалидов  
и других маломобильных групп населения объекта и предоставляемых услуг («дорожная карта» объекта)  
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение г. Мурманска «СОШ №34»**

*Наименование объекта и организации*

**183038, г. Мурманск, улица. Карла Либкнехта, 18а**

*Адрес*

№№ п/п	Наименование мероприятий <i>(в соответствии со ст. 15 федерального закона №181-ФЗ в редакции закона №419-ФЗ и отраслевых порядков доступности объектов и услуг)</i>	Категории МГН (буквенное обозначение)	Срок исполнения (и этап работы*)	Документ, которым предусмотрено исполнение мероприятия (источник финансирования)	Приме чание (дата контрол я и результ ат)
<b>I. СОЗДАНИЕ УСЛОВИЙ ДЛЯ БЕСПРЕПЯТСТВЕННОГО ДОСТУПА ИНВАЛИДОВ К ОБЪЕКТУ и предоставляемым услугам</b>					
1	Разработка проектно-сметной документации (для строительства / реконструкции / капитального ремонта объекта) в соответствии с требованиями нормативно-технических документов в сфере обеспечения доступности (по варианту «А» / «Б»)	Все категории	2030 (3 этап) при налич.финансир. или после кап.ремонта		
2	Осуществление строительства / реконструкции / капитального	Все категории	2030 (3 этап)		

	ремонта объекта (по варианту «А» / «Б»)		при налич.финансир. или после кап.ремонта		
3**	Создание условий индивидуальной мобильности для самостоятельного передвижения инвалидов по объекту, в том числе к местам предоставления услуг (по варианту «А» / «Б»)		2030 (3 этап) при налич.финансир. или после кап.ремонта		
3.1	<b>По территории объекта</b>				
3.1.1	Ремонтные работы: - Установить информацию об ОСИ на въезде на территорию - Организовать сопровождение инвалидов персоналом учреждения		2018 (1 этап)	Муниципальная программа «Развития образования на 2018-2024годы.	
3.2	<b>По входу в здание</b>				
3.2.1	Ремонтные работы: - организовать сопровождение инвалидов на креслах-колясках, с патологией верхних конечностей, и с нарушением зрения		2024 (2 этап)		
3.2.2	- Установить информацию об ОСИ		2018 (1 этап)		
3.3	<b>По путям движения в здании</b>				
3.3.1	Ремонтные работы: - Установить информацию о направлении пути движения к зонам целевого назначения и туалету	<b>Все категории</b>	2018 (1 этап)		
3.4	<b>По зоне оказания услуг</b>				
3.4.1	Ремонтные работы: - Организовать сопровождение инвалидов	<b>С-ч, Г-п, Г-ч</b>	2018 (1 этап)		
3.4.2	- Организовать размещение инвалидов с нарушением слуха рядом с источником звука	<b>С-ч, Г-п, Г-ч</b>	2030 (3 этап) при налич.финансир. или после кап.ремонта		
3.5	<b>По санитарно-гигиеническим помещениям</b>				
3.5.1	Ремонтные работы: - Установить информацию рядом с входом о контактном номере сотрудника, который может открыть туалет	<b>Все категории</b>	2030 (3 этап) при налич.финансир. или после кап.ремонта		

3.5.2	- Установить кнопку вызова персонала в туалетной кабинке	Все категории	2030 (3 этап) при налич.финансир. или после кап.ремонта		
3.6	<b>По системе информации</b> - обеспечение информации на сайте объекта с учетом нарушений функций и ограничений жизнедеятельности инвалидов	Все категории	2018 (1 этап)		
3.6.1	Надлежащее размещение оборудования и носителей информации (информационного стенда, информационных знаков, таблиц, схем, вывесок) с соблюдением формата (размер, контрастность), единства и непрерывности информации на всем объекте	Все категории	2018 (1 этап)		
3.6.2	Дублирование необходимой звуковой и зрительной информации, а также надписей, знаков и иной текстовой и графической информации знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля, а также объемными изображениями	С	2030 (3 этап) при налич.финансир. или после кап.ремонта		
3.6.3	Обеспечение допуска собаки-проводника на объект и организация для нее места ожидания	С	2030 (3 этап) при налич.финансир. или после кап.ремонта		
3.6.4	Обеспечение системы оповещения о чрезвычайных ситуациях и эвакуации с учетом особенностей восприятия	Все категории	2030 (3 этап) при налич.финансир. или после кап.ремонта		
<b>3.7</b>	<b>По путям движения к объекту</b>				
3.7.1	Организация предоставления информации гражданам о наличии адаптированного транспорта к объекту	Все категории	2018 (1 этап)		

## II. ОБЕСПЕЧЕНИЕ УСЛОВИЙ ДОСТУПНОСТИ УСЛУГ, ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫХ ОРГАНИЗАЦИЕЙ

<b>1**</b>	<b>Обеспечение доступа к месту предоставления услуги на объекте</b> путем оказания работниками организации помощи инвалидам в преодолении барьеров, мешающих получению ими услуг на объекте, в том числе с сопровождением инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции зрения и самостоятельного передвижения (К, О, С)		2018 (1 этап)		
1.1	Разработка и утверждение организационно-распорядительных и	Все категории	2018		

	<b>иных локальных документов учреждения о порядке оказания помощи инвалидам и другим маломобильным гражданам</b>		(1 этап)		
1.3	Организация систематического обучения (инструктажа) персонала по вопросам оказания помощи на объекте инвалидам и другим маломобильным гражданам (инструктаж, журнал учета)	Все категории	2018 (1 этап)		
1.4	Обеспечение доступной информации для обслуживаемых граждан (инвалидов) о порядке организации доступности объекта и предоставляемых в учреждении услуг, а также порядка оказания (получения) помощи на объекте (на сайте)	Все категории	2018 (1 этап)		
2	<b>Организация предоставления услуг инвалидам по месту жительства (на дому)</b>		2018 (1 этап)		
3	<b>Организация предоставления услуг инвалидам в дистанционном формате</b>				
4	Создание (развитие) сайта организации, адаптированного с учетом особенностей восприятия, с отражением на нем информации о состоянии доступности объекта и услуг	Все категории	2018 (1 этап)		

Приложение 3  
к Паспорту доступности объекта и услуг № \_\_\_\_\_  
Дата формирования «\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

**Сведения об объемах финансовых средств, необходимых и фактически израсходованных на реализацию мероприятий по обеспечению доступности объекта и услуг для всех категорий инвалидов и других МГН (до реконструкции/капитального ремонта здания)**

**Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение г. Мурманска СОШ №34**  
г. Мурманск, ул. Карла Либкнехта, 18а

Структурно-функциональные зоны и элементы объекта	Объем финансовых средств, <u>необходимых</u> для обеспечения доступности объекта и услуг для всех категорий инвалидов и других МГН			Объем финансовых средств, <u>фактически израсходованных</u> на реализацию мероприятий по обеспечению доступности объекта и услуг для всех категорий инвалидов и других МГН			Источник финансирования
	На неотложные мероприятия (1 этап), тыс. руб.	На отложенные мероприятия (2 этап), тыс. руб.	Всего, тыс. руб.	На неотложные мероприятия (1 этап), тыс. руб.	На отложенные мероприятия (2 этап), тыс. руб.	Всего, тыс. руб.	
Территория, прилегающая к зданию	80	250	330				
Вход (входы) в здание	800	1000	1800				
Пути движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	200	1000	1200				
Зоны целевого назначения здания	500	1000	1500				
Санитарно-гигиенические помещения	500	1000	1500				
Система информации и связи на объекте	400	800	1200				
<i>ВСЕГО</i>			7530				-

- \* - мероприятия / этапы (неотложные), 2 этапа (отложенные), 3 этапа (итоговые – капитальный ремонт / реконструкция / строительство нового здания)  
\*\* - мероприятия, указанные в п. 3 раздела I (при наличии отклонений от действующих, обязательных к исполнению, требований нормативно-технических документов) и в п. 1 раздела II, подлежат обязательному согласованию с полномочным представителем общественного объединения инвалидов

**СОГЛАСОВАНО**

Представитель общественного объединения инвалидов

Ирина Игоревна Кошечкина

Название организации

*ИИ*

( О. В. Кошечкина )

Фамилия, Имя, Отчество

+79600252120

Координаты для связи

Дата согласования «28» сентября 2018 г.

Согласовано без замечаний / с замечаниями (ненужное зачеркнуть)

Замечания и предложения со стороны представителя ООИ\*\*\*:

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\*\*\* - может быть приложено в виде Акта согласования или Акта разногласий